SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
BỆNH VIỆN C

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sông Công, ngày 15 tháng 9 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện C có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: "Thay thế các màng lọc, lõi lọc cho hệ thống nước RO (cấp 1) của Bệnh viện C" với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện C

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Trần Quang Huy

Chức vụ: Phó trưởng phòng Vật tư & Thiết bị y tế

Số điện thoại: 0976.930.050

Địa chỉ email: huybvc@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trần Quang Huy - Bệnh viện C – P. Phố Cò – TP. Sông Công – Tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 0976.930.050

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến trước 14h ngày 25 tháng 9 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
I	**Hệ thống nước RO (cấp 1)**			
1.1	Lõi lọc nước RO LCLE – 4040	- Màng áp thấp - Màng lọc thẩm thấu ngược RO - Kích thước dài: 40.00 inches (1016 mm) - Áp suất vận hành tối đa: 600 psig (41 bar) - Lưu lượng nước xử lý: 9.5 m3/ngày - Tỷ lệ loại bỏ NaCl trung bình: 99.2% - Tỷ lệ loại bỏ NaCl tối thiểu: > 99.00%	Cái	04

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
		- Phạm vi PH: Hoạt động liên tục: 2,0-11,0 - Phạm vi PH: Vệ sinh tại chỗ (CIP): 1.0 - 13.0 - Lượng chlorine tự do: < 0.1 ppm		
1.2	Lõi lọc 5 micro – 20 inch	- Vật liệu: Polypropylen - Độ dài: 20inch - Cấp độ lọc: 5µm	Cái	05
1.3	Lõi lọc PP dạng nếp 0.2 micro – 10 inch	-Vật liệu: Polypropylen - Độ dài: 10inch - Cấp độ lọc: 0.2µm	Cái	02
1.4	Kiểm tra xét nghiệm chất lượng nước đầu ra	*Kiểm tra 22 chỉ tiêu hoá lý , 01 chỉ tiêu Tổng số vi sinh vật, chỉ tiêu Endotoxin (Theo tiêu chuẩn AAMI của Mỹ)*	Mẫu	01
1.5	Chi phí vận chuyển và nhân công thay thế		Lần	01

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện C – P. Phố Cò – TP. Sông Công – Tỉnh Thái Nguyên

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 10 ngày

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không

5. Các thông tin khác: không

Với nội dung như trên, Bệnh viện C xin trân trọng kính mời nhà thầu tham dự và gửi báo giá đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Như kính;
- Lưu VT; VT-TBYT.

PHÓ GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN C

Đoàn Văn Hùng